



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г.о. Самара**

ул. Балаковская, 45 А, г.о. Самара, 443076
Телефон / факс: (8846) 266-72-69
Тел. доверия (8846)337-72-82

Ид. ДВ. 2020 № 3294-4-5-5

Заведующему МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 300» городского округа Самара

О.С. Лыгдэновой

ул. Чернореченская, д. 43, г. Самара, 443096

О продлении срока
исполнения предписания

Уважаемая Оксана Станиславовна!

Ваше обращение от 06.08.2020 о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 10.10.2019 № 170/1/1 (далее Предписание), рассмотрено.

В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 « Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», срок исполнения Предписания продлен до 25 марта 2021 года.

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г.о. Самара
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
полковник внутренней службы

А.С. Мамыкин

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

«05» мая 2021 г.
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 542

По адресу/адресам: 443096, г.о. Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, д. 43.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

№ 542 от 29.03.2021 главного государственного инспектора по городскому округу Самара по
пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городскому округу Самара полковника внутренней службы Мамыкина А.С.

была проведена: внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

планируемая 20 рабочих дней в период с 07.04.2021 по 05.05.2021

фактическая – 2 рабочих дня 09.04.2021 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 30 мин. до
16 час. 00 мин. 05.05.2021

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа 30 минут

(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлено: (заполняется при проведе-
нии выездной проверки) 05.04.2021 г. 14 час. 55 мин. по электронной почте с уведомлением о
прочтении и доставке.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Самара – государственный инспектор по
городскому округу Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы
Раскин Алексей Викторович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 300» городского
округа Самара Лыгдэнова Оксана Станиславовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, применяется с отступлениями от требований технической документации (формирует сигнал «Тревога» при передаче сигнала от точечных пожарных извещателей) (Протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации № 139-4-1 от 18.09.2019).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 10, ст. 83, СП 5.13130.2009 п. 13.14.1.	Должностное лицо заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 300» г.о. Самара Лыгдэнова О.С.
2.	Речевые оповещатели системы оповещения людей о пожаре в здании расположены таким образом, что в помещениях групп: № 11, № 9, № 5, № 4, № 3, № 2, № 1, раздевалки бассейна, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (Протокол инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 138-4-1 от 18.09.2019).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 84, СП 3.13130.2009 п. 4.2, НПБ 104-03 п. 3.15.	Должностное лицо заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 300» г.о. Самара Лыгдэнова О.С.
3.	В здании детского сада текст системы оповещения 3-го типа содержит слова способные вызвать панику, такие как «Внимание», «Пожарная тревога».	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 84, СП 3.13130.2009 таблица № 2, п. 1, НПБ 104-03 таблица № 2 п. 6.	Должностное лицо заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 300» г.о. Самара Лыгдэнова О.С.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 170/1/1 от 10.10.2019 п. № 1, № 2, № 3.

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 542/1/1 от 05.05.2021 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара капитан внутренней службы
Раскин Алексей Викторович
«05» мая 2021



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ильф Индзилова О.С., зав. г/е-300
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, г.О.Селмари

иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

«05» мая 2021

✓ Ильф
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного Управления МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

т. 338-96-68, факс 338-96-29 (код 846)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443117, г. Самара, ул. Балаковская, 45А

т. 266-72-69, факс 266-72-69 (код 846)

Предписание № 542/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г.о. Самара по пожарному надзору № 542 от «29» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.04.2021 г. по 05.05.2021 г. проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара капитаном внутренней службы Раскиным Алексеем Викторовичем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара, расположенного по адресу: 443096, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 43, совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара Лыгдэновой Оксаной Станиславовной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, применяется с отступлениями от требований технической документации (формирует сигнал «Тревога» при передачи сигнала от точечных пожарных извещателей) (Протокол инструментального контроля работоспо-	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 4, ч. 10, ст. 83, СП 5.13130.2009 п. 13.14.1.	29.04.2022	

	способности системы автоматической пожарной сигнализации № 139-4-1 от 18.09.2019).		
2.	Речевые оповещатели системы оповещения людей о пожаре в здании расположены таким образом, что в помещениях групп: № 11, № 9, № 5, № 4, № 3, № 2, № 1, раздевалки бассейна, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (Протокол инструментального контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 138-4-1 от 18.09.2019).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 4, ст. 84, СП 3.13130.2009 п. 4.2, НПБ 104-03 п. 3.15.	29.04.2022
3.	В здании детского сада текст системы оповещения 3-го типа содержит слова способные вызвать панику, такие как «Внимание», «Пожарная тревога».	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 4, ст. 84, СП 3.13130.2009 таблица № 2, п. 1, НПБ 104-03 таблица № 2 п. 6.	29.04.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
капитан внутренней службы
Раскин Алексей Викторович
«05» мая 2021



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«05» мая 2021

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 300» городского округа Самара
Лыгдэнова Оксана Станиславовна.

* - место личной печати государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы)